

1-2-1 年度用電指標 EUI 值

本校 104 年度 EUI 值 15.5、105 年度 EUI 值 14.5，符合行政院頒訂之國小用電 EUI 值小於或等於 27 之規定。

主辦單位：經濟部能源局
承辦單位：財團法人台灣產業服務基金會

因應未來兩週供電緊澀，籲請於尖峰時段節約用電

節能計算器 年度填報專區 年度填報查詢專區 每月用電回報專區 行動計畫達成現況

年度填報查詢專區-年度節能比較

填報狀況查詢 填報資料查詢 年度節能比較 目標達成情形查詢 每月用電查詢

機關本身 所屬單位

●機關本身

年度 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 確定

年度	實際總用電度數(kWh)	電號樓地板面積(m ²)	電號數量(只)	當年度EUI (kWh/m ² ×year)	總用油量(L)
105	124960	8588.8	3	14.5	
104	133040	8588.8	3	15.5	

資料來源：臺南市府節能減碳四省管理平台